

**A Kormány 466/2024. (XII. 30.) Korm. rendelete villamosenergia tárgyú
kormányrendeletek módosításáról**

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 9., 12. és 18. pontjában, a 2. alcím, a 3. alcím, a 4. alcím és az 5. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1., 2., 3., 5–7., 11–14., 21., 29–31., 33–37., 46., 56., 57., 58., 59., valamint 60. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása**

1. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KHVR.) 1. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az e rendeletben szabályozott eljárások során a megújuló energiát hasznosító erőművet és a hozzá kapcsolódóan létesített villamosenergia-tárolót, valamint az ilyen erőmű és villamosenergia-tároló közcélú hálózathoz történő csatlakoztatásához szükséges átviteli és elosztó hálózati fejlesztést úgy kell tekinteni, hogy az kiemelt fontosságú közérdeket, valamint közegészséget és közbiztonságot szolgál.”

2. § A KHVR. 30. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a Kvt.-vel együtt)

„e) az (EU) 2018/2001 irányelvnek, az (EU) 2018/1999 rendeletnek és a 98/70/EK irányelvnek a megújuló energiaforrásokból előállított energia előmozdítása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2023/2413 irányelv 16f. cikkének”

(való megfelelést szolgálja)

**2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása**

3. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) 1. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„1. *elszámoló számla*: a felhasználó részére az adott elszámolási időszakra vonatkozóan kiállított számla;”

(2) A Vet. Vhr. 1. § (1) bekezdés 14a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„14a. *részszámla*: a felhasználó részére az elszámolási időszakon belüli időszakra vonatkozóan kiállított számla;”

(3) A Vet. Vhr. 1. § (1) bekezdés 16a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„16a. *vég számla*: a felhasználó részére a hálózathasználati vagy a villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnésére tekintettel kiállított számla;”

4. § A Vet. Vhr. a következő 1/B. §-sal egészül ki:

„1/B. § Az egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználó által üzemeltetett háztartási méretű kiserőmű által megújuló energiaforrásból termelt villamos energia vonatkozásában az egyetemes szolgáltató részére bejegyzett származási garanciát az egyetemes szolgáltató a szervezett villamosenergia-piacon értékesíti.”

5. § A Vet. Vhr. 5. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5b) A háztartási méretű kiserőmű esetén, amelynek üzemeltetőjével mint felhasználóval jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedő, 2023. szeptember 7. napján nem éves szaldó elszámolást alkalmaz, vagy fennálló jogviszony hiányában nem éves szaldó elszámolást kellett volna alkalmaznia – a 14/B. § alapján felszerelt okosmérővel rendelkező felhasználó esetét kivéve, az (5) bekezdéstől eltérően – a villamosenergia-kereskedő az (5) bekezdés szerinti időszak végével érintett naptári hónap utolsó napjáig havi szaldó elszámolást alkalmaz.”

6. § A Vet. Vhr. 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatásával és üzemeltetésével kapcsolatos további szabályokat e rendelet, az ellátási szabályzatok és a hálózati engedélyesek üzletszabályzatai, a villamos energia értékesítés elszámolásával kapcsolatos további szabályokat a kereskedők üzletszabályzatai tartalmazzák.”

7. § A Vet. Vhr. 8. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az elosztó hálózati engedélyes megküldi az energetikai adatszolgáltató platformot működtető engedélyesnek a háztartási méretű kiserőmű invertere általa kezelt, az inverter egyedi azonosításához szükséges, a 22/a. számú melléklet III. pontja szerinti adatokat.

(6) Az elosztó hálózati engedélyes az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatást első alkalommal valamennyi üzembe helyezett háztartási méretű kiserőművekre vonatkozóan, ezt követően havonta összesítetten mindig csak az

a) újonnan üzembe helyezett háztartási méretű kiserőmű és

b) a háztartási méretű kiserőmű inverterének bármilyen okból történő cseréje, megszűnése vagy bármely más változása esetén teljesíti”

8. § A Vet. Vhr. Nagy- vagy középfeszültségű hálózatra történő termelői csatlakozás korlátja alcíme helyébe a következő alcím lép:

„A hálózatra történő termelői csatlakozás korlátja

9/D. § (1) Az átviteli rendszerirányító az üzemi szabályzatban meghatározott objektív és transzparens feltételek szerint a VET 35/A. § (3) bekezdés szerinti elemzés keretében meghatározza a villamosenergia-rendszer üzembiztonsága – így különösen a villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlyának és a kiegyenlítő szabályozási kapacitásoknak a biztosíthatósága – szempontjából a villamosenergia-rendszerbe befogadható nap- és szélerőművi teljesítőképesség korlátját.

(2) A befogadható nap- és szélerőművi teljesítőképesség hálózati engedélyesek közötti felosztásának módját az üzemi szabályzat határozza meg.

(3) A hálózati engedélyes a nagy- és középfeszültségű hálózatra vonatkozó, nap- és szélerőművi befogadható teljesítőképesség-korlátot meghaladó csatlakozási igényt elutasítja, kivéve, ha

a) a csatlakozási igény a VET 35/A. § szerinti pályázati eljárásban nyertes erőművi beruházáshoz kapcsolódik, vagy

b) a villamosműhöz betáplálási teljesítmény igénylése nélkül csatlakozó nap- vagy szélerőművek esetén az igénybejelentő vállalja az üzemi szabályzatban meghatározott műszaki feltételeket, amely a villamosenergiarendszer teljesítmény egyensúlyának fenntartását biztosítják.”

9. § A Vet. Vhr. Igénybejelentő általi csatlakozás-kivitelezés és megtérítése alcíme és 9/E. §-a helyébe a következő alcím lép:

„Termelői Csatlakozási Bizottság

9/E. § (1) Az energiapolitikáért felelős miniszter a VET 35/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladata végrehajtása és a meghatározott szakpolitikai szempontok összehangolása céljából Termelői Csatlakozási Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) működtet.

(2) A Bizottság szakmai tanácsadó testületként

a) az energiapolitikáért felelős miniszter,

b) a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter,

c) a környezetvédelemért felelős miniszter,

d) a területfejlesztésért felelős miniszter,

e) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter,

f) az agrárpolitikáért felelős miniszter,

g) a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter és

h) a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter,

i) a honvédelemért felelős miniszter,

j) a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért felelős miniszter,

k) a Hivatal elnöke, valamint

l) az átviteli és elosztó hálózati engedélyesek által a (3) bekezdés szerint kijelölt személyek részvételével működik.

(3) A Bizottság elnöke az energiapolitikáért felelős miniszter által kijelölt személy. A Bizottság tagjai a (2) bekezdés szerinti felelősségi körökben érintett miniszterek, az átviteli és elosztó hálózati engedélyesek és a Hivatal elnöke által kijelölt személyek. A (2) bekezdés szerinti felelősségi körökben érintett miniszterek a Bizottságba kizárólag egy tagot delegálhatnak akkor is, ha több felelősségi kör alapján jogosultak a delegálásra.

(4) A Bizottság tagját a kijelölő miniszter és a Hivatal elnöke, elnökét a kijelölő miniszter bármikor indokolás nélkül visszahívhatja, azzal, hogy a Bizottság működőképessége érdekében haladéktalanul gondoskodik új tag vagy elnök kijelöléséről.

(5) A Bizottságot az energiapolitikáért felelős miniszter hívja össze a VET 35/A. § (1) bekezdés szerinti pályázat meghirdetését megelőzően. A Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

(6) A Bizottság feladata, hogy javaslatot tegyen az energiapolitikáért felelős miniszternek a VET 35/A. § (1) bekezdés szerinti pályázatban kiírható szabad kapacitások mértékére és a csatlakozás legkorábbi időpontjának meghatározására járasonként és technológiánként lebontva. A Bizottság a feladata ellátásához szükséges, a hálózati engedélyesek közreműködésének részletes szabályait a közép- és nagyfeszültségű hálózatokon elérhető szabad kapacitások kiosztására irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló miniszter rendelet állapítja meg.”

10. § A Vet. Vhr. a 9/E. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Igénybejelentő általi csatlakozás-kivitelezés és megtérítése

9/F. § (1) Az igénybejelentő a VET 27. § (3c) bekezdése alapján megkezdett kivitelezésről haladéktalanul tájékoztatja a hálózati engedélyest.

(2) A VET 27/A. § (1) bekezdése szerinti megtérítés során – a legkisebb költség elve figyelembevételével – a költségek igazolt mértéke legfeljebb a Hivatal által megállapított csatlakozási vezetékdíjak kétszereséig terjedhet.”

11. § A Vet. Vhr. a 9/F. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„(A VET 45/A. §-ához)

9/G. § (1) A háztartási méretű kiserőmű üzemeltetése kizárólag a háztartási méretű kiserőműhöz kapcsolódó inverter és az energetikai adatszolgáltató platform között az adatok továbbítását lehetővé tevő műszaki megoldás (a továbbiakban: műszaki megoldás) biztosításával lehetséges, a 22/a. melléklet szerint.

(2) Amennyiben egy csatlakozási ponton több inverter is működik, úgy inverterenként szükséges a műszaki megoldás folyamatos működtetése. A műszaki megoldás biztosításának vagy módosításának esetleges költsége az aktív felhasználót terheli. A műszaki megoldások közül több megoldás egyidejűleg is alkalmazható, valamint a választott műszaki megoldásról áttérhet másik műszaki megoldásra.

(3) Amennyiben a háztartási méretű kiserőműhöz kapcsolódó inverter műszaki jellemzői miatt vagy egyéb okból nem képes az adatok továbbítását lehetővé tevő kommunikációra, abban az esetben az aktív felhasználó a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője az adatok továbbítását lehetővé tevő műszaki megoldás biztosításának kötelezettsége alól mentesül az inverter bármilyen okból történő cseréjéig.

(4) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározottak részletes feltételeit a 22/a. számú melléklet tartalmazza.”

12. § A Vet. Vhr. a 13/E. § után a következő alcímmel egészül ki:

„(A VET 38–39. §-ához, 39/G–I. §-ához és 66. §-ához)

A termelői vezeték közös használata és az önellátó termelői egységhez tartozó termelői vezeték üzemeltetése

13/F. § (1) A VET 39/G. § (1) bekezdés szerinti termelői vezeték üzemeltetője a termelői vezeték a VET, e rendelet és a vonatkozó más jogszabályok rendelkezései szerint folyamatosan, a jogszabályokban, a hatósági előírásokban és a szabványokban rögzített minőségi és üzembiztonsági elvárásoknak megfelelő módon üzemelteti.

(2) A VET 39/G. § (1) bekezdés szerinti termelői vezeték üzemeltetője üzemviteli naplót vezet a termelői vezetéken csatlakoztatott termelőt érintő üzemszünetről, hálózati kiesésről, üzembiztonságról és feszültségingadozásról, továbbá a termelői vezetékkel csatlakoztatott termelővel a termelői vezeték üzemeltetésével összefüggő levelezéséről.

(3) A hálózati engedélyes és a termelő az üzemviteli napló rá vonatkozó adatot tartalmazó részeibe betekinthes, és arról számára – kérése esetén – a termelői vezeték üzemeltetője másolatot vagy kivonatot biztosít, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eseményekkel kapcsolatosan tájékoztatást nyújt. A hálózati engedélyes és a termelő az üzemviteli naplóban észrevételeit feltüntetheti.

(4) A VET 39/G. § (1) bekezdés szerinti termelői vezeték üzemeltetője az üzemviteli naplót és a termelői vezetéken csatlakoztatott termelővel folytatott levelezését öt évre visszamenőleg megőrzi.

(5) A termelői vezeték üzemeltetője a termelői vezeték igénybevételét a VET 39/G. § (1) bekezdése szerinti megállapításban rögzített feltételek szerint, az abban megállapított költségalapú ellenérték fejében biztosítja.

13/G. § (1) A hálózathasználati szerződés megkötéséhez az új vagy módosított termelői vezeték-használati szerződésben a termelői vezeték és a közcélú hálózat csatlakozási pontjának a termelőre vonatkoztatott rendelkezésre állás feltételeiről a felek megállapodnak.

(2) A hálózati engedélyes, a termelői vezeték üzemeltetője és termelői vezetéken csatlakoztatott termelő a villamosenergia-ellátási szabályzatokban előírtak szerint együttműködik a villamosenergia-rendszer üzembiztos működése, az előírt hiteles mérés és elszámolás megvalósítása céljából.

13/H. § (1) A termelői vezeték üzemeltetőjének a termelővel kötött VET 39/G. §-a szerinti megállapodása tartalmazza legalább

1. a kapcsolódási pont helyét és műszaki jellemzőit,
2. a kapcsolódási ponton az erőmű által igénybe vehető betáplálási és vételezési teljesítmény mértékét és az igénybevétel időtartamát,
3. a csatlakozási ponton rendelkezésre álló teljesítmény közös igénybevételének feltételeit,
4. az erőművi berendezésnek az ellátási szabályzatokban előírt műszaki jellemzőit,
5. szükség esetén az erőmű hálózati visszahatásának megengedett legnagyobb mértékét és a visszahatás csökkentésére szolgáló műszaki megoldásokat,
6. a termelői vezetékhez történő kapcsolódás pénzügyi és műszaki feltételeit, a bekapcsolás szabályait,
7. az üzembiztonság, a műszaki követelmények, a karbantartás, az üzemzavar-elhárítás, fejlesztés terén nyújtott szolgáltatásokat,
8. a számlázás és a számlakifogás szabályait,
9. a termelői vezeték használatáért fizetendő díj meghatározásának elveit, módszertanát,
10. a díjfizetés részletes szabályait, ideértve a termelői vezeték használatához kapcsolódó szolgáltatásokért fizetendő díjak fizetésének szabályait is,
11. az erőművel való kapcsolattartás, a 13/F. § (2) bekezdés szerinti üzemviteli naplóhoz történő hozzáférés módját, valamint a termelői vezeték üzemeltetőjének a hálózati engedéllyel szembeni fizetési késedelembe eséséről szóló tájékoztató közzétételének módját,
12. az erőművi panaszok kezelésének és ügyintézésének rendjét, valamint helyét,
13. az előre tervezhető éves rendszeres karbantartási, felújítási munkálatokat, az ezzel kapcsolatos szüneteltetés kezdő időpontját és várható időtartamáról történő előzetes értesítés módját, továbbá eseti üzemzavar vagy egyéb üzemi esemény bekövetkezése esetén alkalmazandó korlátozás és értesítés szabályait,
14. a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit, különös tekintettel az erőműnek a termelői vezeték használatából fizetési késedelem miatt vagy egyéb okból történő ideiglenes vagy végleges kikapcsolásának eseteire és eljárásrendjére,
15. a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket,
16. a megállapodás időbeli hatályát, ami nem lehet kevesebb, mint öt év, valamint
17. a szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket.

(2) Az (1) bekezdés n) pontja szerinti kikapcsolásra vonatkozó tartalmi elemekről a termelői vezeték üzemeltetője a hálózati engedéllyel egyeztet, és a hálózati engedélyes észrevételeit az (1) bekezdés szerinti szerződés tartalmának kialakításához figyelembe veszi. Az egyeztetésről a termelői vezeték üzemeltetője írásos emlékeztetőt készít.

13/I. § (1) A VET 39/I. § (1) bekezdés szerinti önálló termelői egységhez tartozó termelői vezeték üzemeltetője a termelői vezeték a VET, e rendelet, a VET végrehajtására kiadott jogszabály és a Hivatal elnöke által kiadott rendelet rendelkezései szerint folyamatosan, a jogszabályokban, a hatósági előírásokban és a szabványokban rögzített minőségi és üzembiztonsági elvárásoknak megfelelő módon üzemelteti.

(2) A VET 39/I. § (1) bekezdés szerinti önellátó termelői egységhez tartozó termelői vezeték üzemeltetője üzemviteli naplót vezet a termelői vezetéken csatlakoztatott termelőt érintő üzemszünetről, hálózati kiesésről, üzemzavarról és feszültségingadozásról, továbbá a termelői vezetékkel csatlakoztatott termelővel az önellátó termelő egységhez tartozó termelői vezeték üzemeltetésével összefüggő levelezéséről.

(3) A hálózati engedélyes és a termelő az üzemviteli napló rá vonatkozó adatot tartalmazó részeibe betekinthes, és arról számára – kérése esetén – az önellátó termelői egységhez tartozó vezeték üzemeltetője másolatot vagy kivonatot biztosít, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eseményekkel kapcsolatosan tájékoztatást nyújt. A hálózati engedélyes és a termelő az üzemviteli naplóban észrevételeit feltüntetheti.

(4) A VET 39/I. § (1) bekezdés szerinti önellátó termelői egységhez tartozó vezeték üzemeltetője az üzemviteli naplót és a termelői vezetéken csatlakoztatott termelővel folytatott levelezését 5 évre visszamenőleg megőrzi.

(5) Az önellátó termelői egységhez tartozó vezeték üzemeltetője a termelői vezeték igénybevételét a VET 39/I. § (3) bekezdése szerinti megállapodásban rögzített feltételek szerint, az abban megállapított költségalapú ellenérték fejében biztosítja.”

13. § A Vet. Vhr. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hálózati engedélyes távlehívható fogyasztásmérő esetén – amennyiben a kiegyenlítő energia elszámolása a távlehívható fogyasztásmérő mérési adatain alapszik – legalább naponta elvégzi a mérési adatok távlehívását.

14. § (1) A Vet. Vhr. 14/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Az elosztó okosmérőt szerel fel a kisfeszültségen 3×80 A vagy az alatti csatlakozással rendelkező felhasználó részére, ha a felhasználási helyen indirekt mérés vagy előre fizetős mérés kialakítására nem került sor, és

a) a felhasználási hely – a Hivatal elnökének a Vet. 170. § (5) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott rendelete (a továbbiakban: RHD rendelet) szerinti külön mért, vezérelt felhasználói áramkör teljesítménye nélkül számított – teljesítménye új felhasználási hely csatlakozása esetén eléri vagy meghaladja a 3×32 A-t, vagy

b) a felhasználási hely – az RHD rendelet szerinti külön mért felhasználói áramkör teljesítménye nélkül számított – teljesítménye a felhasználási hely teljesítménybővítése esetén eléri vagy meghaladja a 3×32 A-t, vagy

c) a felhasználási helyen háztartási méretű kiserőmű kerül a villamosenergia-hálózatra csatlakoztatásra, vagy

d) a felhasználási helyen meglévő háztartási méretű kiserőmű esetében a fogyasztásmérő-berendezés hitelesítési ideje lejárt.

(1a) Új felhasználási hely csatlakozása esetén az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben az elosztó a felhasználási hely RHD rendelet szerinti külön mért, vezérelt felhasználói áramkörön kívüli teljes fogyasztásának mérését egyetlen okosmérővel biztosítja.

(1b) Az elosztó legkésőbb 2025. január 31-ig okosmérőt szerel fel az (1) bekezdés d) pontjában foglaltaktól eltérően abban az esetben is, amennyiben a fogyasztásmérő-berendezés hitelesítési ideje még nem járt le.”

(2) A Vet. Vhr. 14/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elosztó a kisfeszültségű hálózatról ellátott, 3×80 A vagy az alatti csatlakozással rendelkező felhasználási helyen a fogyasztásmérőt 1 éven belül okosmérőre cseréli, ha

a) a felhasználási helynek – az RHD rendelet szerinti külön mért felhasználói áramkör fogyasztása nélküli – az RHD rendelet szerinti kiefeszültségű profilos elosztási díjjal elszámolt villamos energia fogyasztása az előző éves elszámolási időszakban elérte vagy meghaladta az 5000 kWh/év mennyiséget, és

b) a felhasználási helyen nincs indirekt vagy előre fizetős mérő felszerelve.”

(3) A Vet. Vhr. 14/B. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a felhasználási hely rendelkezik az elosztó által felszerelt olyan fogyasztásmérő-berendezéssel, amelynek műszaki tulajdonságai megfelelnek az okosmérőre vonatkozó elszámolási előírásoknak, és az (1), (2) vagy (3) bekezdés alapján a felhasználási helyen okosmérőt kellene felszerelni, az elosztó nem köteles a meglévő fogyasztásmérő-berendezést újabbra cserélni annak hitelességi idején belül. Ez esetben a már felszerelt fogyasztásmérő-berendezést úgy kell tekinteni, mintha annak felszerelése az (1), (2) vagy (3) bekezdés alapján történt volna.

(3b) Az (1), (2), (3) vagy (3a) bekezdés szerinti felhasználási helyen az elosztó a felszerelt okosmérőt később kizárólag távlelívható fogyasztásmérőre cserélheti.

(3c) Ha az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia elszámolása általános, kétfázisú árszabás alapján történik, úgy kell tekinteni, mintha az elszámolási pont nem rendelkezne távlelívható mérővel.”

(4) A Vet. Vhr. 14/B. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha az okosmérő felszerelése az (1) bekezdés b) pontja, a (2) bekezdés, a (3) bekezdés vagy (3a) bekezdése alapján történik, úgy kell tekinteni, hogy az elszámolási pont

a) a (3a) bekezdés esetén az okosmérő felszerelése feltételeinek beálltát követő,

b) az a) pontba nem tartozó esetben az okosmérő felszerelésének az elosztó informatikai rendszerében történő rögzítését követő második hónap első napjától rendelkezik távlelívható mérővel. E bekezdés új felhasználási hely csatlakozása esetén nem alkalmazható.”

15. § A Vet. Vhr. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elosztó saját költségén nem kötelezhető okosmérőnek nem minősülő távlelívható fogyasztásmérő felszerelésére a kiefeszültségű hálózatról ellátott azon felhasználási hely tekintetében,

a) amely 3×80 A vagy az alatti csatlakozással rendelkezik, vagy

b) amely esetében a vételezés közvilágítás vagy egyéb, a közvilágítási elosztó hálózatról ellátott vagy azzal együtt vezérelt világítás (telefonfülke, közlekedési jelzőtábla, reklámvilágítás stb.) céljára történik.”

16. § A Vet. Vhr. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § Statisztikai elemzés alapján kiállított részszámla esetén az adott időszakra vonatkozó mért fogyasztás és az ugyanezen időszakra statisztikai elemzéssel előre megbecsült fogyasztás különbségét a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, az elosztó és a kereskedő üzletszabályzatában, valamint a hálózathasználati és villamosenergiavásárlási szerződésben meghatározottak szerint kell elszámolni.”

17. § (1) A Vet. Vhr. 21/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Távlelívható fogyasztásmérővel végzett mérés esetén az elszámolás alapját képező, zónaidőnként meghatározott mennyiségek összege – ide nem értve az elosztói szabályzatban meghatározott műszaki korrekció eseteit – megegyezik a kezdő és záró mérőállások különbségével. Az elszámolás a tényleges energiafogyasztás és az egyes zónaidőkre, illetve időszakos árszabás szerinti egy árszabási időszakra vonatkozó díjtétel szorzatán alapszik.”

(2) A Vet. Vhr. 21/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdés szerinti adatokat és információkat

- a) az elszámoló számla mellett legalább egy részszámlán vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetni, ha a részszámla statisztikai elemzéssel (becsléssel) megállapított villamosenergia-mennyiségen alapul, vagy
- b) legalább negyedévente – az elszámoló számlán, valamint a részszámlákon vagy azokhoz csatoltan – fel kell tüntetni, ha a részszámla statisztikai elemzéssel (becsléssel) megállapított villamosenergia-mennyiségen alapul, és
 - ba) a felhasználó ezt kéri, vagy
 - bb) elektronikus számlázás történik.”

18. § A Vet. Vhr. 21/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) A villamosenergia-kereskedő és az elosztó a nem lakossági felhasználó részére kizárólag elektronikus számlát bocsát ki.”

19. § A Vet. Vhr. a következő alcímmel egészül ki:

„(A VET 45/A. §-ához)

21/D. § (1) Az aktív felhasználó a VET 45/A. §-ában meghatározott együttműködési kötelezettsége keretében

- a) bejelenti a már üzembe helyezett háztartási méretű kiserőműhöz kapcsolódó inverter egyedi azonosítóját 60 napon belül az energetikai adatszolgáltató platformot működtető engedélyes részére;
- b) bejelenti a háztartási méretű kiserőműhöz kapcsolódó inverter egyedi azonosítóját az új igénybejelentés vagy inverter csere esetén legkésőbb az üzembe helyezés iránti kérelemmel egyidejűleg az energetikai adatszolgáltató platformot működtető engedélyes részére;
- c) a háztartási méretű kiserőmű üzembe helyezési kérelem benyújtásakor nyilatkozik az elosztó hálózati engedélyes számára a háztartási méretű kiserőmű nem elszámolási célú adataihoz történő, a 9/G. § szerinti, az adatok továbbítását lehetővé tevő műszaki megoldás biztosításáról;
- d) betartja az energetikai adatszolgáltató platform működtetője által, a háztartási méretű kiserőmű inverter adatainak a berendezés gyártójának rendszerén keresztül történő továbbítására vonatkozó előírásait.

(2) Az energetikai adatszolgáltató platform működtetője köteles gondoskodni olyan megállapodások megkötéséről, amely alapján a háztartási méretű kiserőmű inverter adatai eljutnak az energetikai adatszolgáltató platform működtetőjéhez.

(3) Az energetikai adatszolgáltató platform működtetője köteles a (2) bekezdés szerinti megállapodás általános feltételeit megkülönböztetésmentesen kidolgozni, és honlapján a megállapodásokat közzétenni.”

20. § A Vet. Vhr. a következő 39/C. §-sal egészül ki:

„39/C. § (1) A VET 66/B. § (9) bekezdés a) pontja esetén az egyidejűleg helyben felhasznált villamos energia mennyiségét az elosztó hálózati engedélyes a társasház csatlakozási pontja mögött, az összekötő berendezéshez csatlakoztatva üzemelő bruttó elszámolású háztartási méretű kiserőmű által megtermelt villamos energia mennyiségét mérő okosmérő által mért és a társasház fogyasztásmérője által mért mennyiségek előjelhelyes összege alapján állapítja meg.

(2) Az elosztó hálózati engedélyes a rendszerhasználati díjvisszatérítést az (1) bekezdés szerinti mennyiségre vonatkozóan a társasházi energiaközösség képviselőjével számolja el. A rendszerhasználati díjvisszatérítés elszámolása havi, féléves, vagy éves lehet, amelyet a társasház az igénybejelentésében jelöl meg.

(3) A helyben felhasznált villamos energiára tekintettel elszámolt rendszerhasználati díjvisszatérítés a 66/B. § (9) bekezdés szerinti megállapodás alapján illeti meg a társasházi energiaközösség tagjait. Az elosztó hálózati engedélyes által a társasházi energiaközösséget képviselő személy felé elszámolt rendszerhasználati díjvisszatérítés tagok felé történő elszámolásáról a társasházi energiaközösséget

képviselő személy gondoskodik. A társasház számára elszámolt rendszerhasználati díjvisszatérítés felhasználásáról a tagok ettől eltérően is megállapodhatnak.”

21. § A Vet. Vhr. 47. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Elosztói Szabályzat előírásai a 46. §-ban meghatározottakkal összhangban legalább az alábbiakra terjednek ki:]

„c) a profilozási és a felhasználói elszámolási eljárási szabályokra,”

22. § A Vet. Vhr. a következő a következő 81/A. §-sal egészül ki:

„81/A. § (1) Az energetikai adatszolgáltató platform működési területét a Hivatal a működési engedélyben állapítja meg úgy, hogy az ország egész területéről biztosított legyen az adatkezelés.

(2) A kérelmező tulajdonában kell állnia az adatok kezeléséhez szükséges alapvető, a működési engedélyben meghatározott eszközöknek, ideértve a jogszabályokban meghatározott üzembiztonságú és minőségű, adatgyűjtésre – így különösen fogadásra, továbbításra és tárolásra – alkalmas, VET 3. § 26e. pont szerinti informatikai rendszereknek, azzal, hogy jelen bekezdés alkalmazásában a villamosenergia-ipari vállalkozás alatt az energetikai adatszolgáltató platform értendő.

(3) A működési engedély iránti kérelemhez az e rendelet 12/b. számú mellékletében meghatározott iratokat kell benyújtani.”

23. § A Vet. Vhr. 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a közreműködő az engedélyes kapcsolt vállalkozása, a kiszervezett tevékenység teljesítéséhez a közreműködő a Hivatal előzetes engedélyével vehet igénybe más gazdasági szereplőt (a továbbiakban: alvállalkozó), ha az alvállalkozó igénybevételének a közreműködőnél felmerülő éves költsége meghaladja a vonatkozó kiszervezett tevékenységből eredően az engedélyesnél az utolsó lezárt üzleti évben felmerült összes költség 25%-át. Az alvállalkozó adatszolgáltatására a 85. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Az alvállalkozó az adatszolgáltatás teljesítése érdekében olyan, a kiszervezett tevékenységre vonatkozó elkülönült nyilvántartást vezet, amely biztosítja az engedélyes kiszervezett tevékenységének átláthatóságát, és kizárja a VET 105. § (2) bekezdés szerinti engedélyes egyes tevékenységei közötti keresztfinanszírozást.”

24. § (1) A Vet. Vhr. 90. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal – a VET szerinti engedélyköteles tevékenység al- és résztevékenységeinek figyelembevételével – az átviteli rendszerüzemeltető, az elosztó, az energetikai adatszolgáltató platform és az egyetemes szolgáltató engedélyében meghatározza az engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges alapvető eszközök és vagyoni értékű jogok azon körét, amelyekkel való rendelkezéshez a Hivatal hozzájárulása szükséges, valamint meghatározza az ezekkel az eszközökkel való rendelkezés feltételeit.

(2) Az átviteli rendszerüzemeltető, az elosztó, az egyetemes szolgáltató és az energetikai adatszolgáltató platform működtetője köteles saját tulajdonban lévő eszközökkel végezni az engedélyköteles tevékenysége engedélyben meghatározott elemeit. Az átviteli rendszerüzemeltető, az elosztó, az egyetemes szolgáltató és az energetikai adatszolgáltató platform működtetője tulajdonában kell állnia az alábbi eszközöknek:

a) átviteli rendszerüzemeltető esetén a rendszer- és üzemirányítási, üzemeltetési, valamint a rendszerirányításhoz, a méréshez és az elszámoláshoz szükséges informatikai berendezések,

b) elosztó esetében

ba) a nagyfeszültségű, a közép- és kiefeszültségű elosztóhálózat,

bb) a fogyasztásmérő-berendezések és az elszámoláshoz szükséges mérési adatgyűjtő rendszerek,

- bc) az üzemirányítási eszközök, ideértve az üzemirányításhoz szükséges távközlési eszközöket, valamint a teljesítményszabályozó eszközöket és
 - bd) az üzemirányításhoz szükséges informatikai rendszerek,
 - be) a felhasználók azonosításához szükséges adatok, a felhasználási helyre vonatkozó adatok, valamint a mérés és a fogyasztásmérő-berendezések adatainak tárolására, védelmére vonatkozó információtechnológia és egyéb kapcsolódó tárgyi eszközök, valamint
 - bf) a bb) alpont szerinti rendszerek adatfeldolgozásához és számlázásához szükséges informatikai rendszerek,
- c) egyetemes szolgáltató esetében
- ca) az elszámoláshoz szükséges eszközök és
 - cb) a felhasználók azonosításához szükséges adatok, a felhasználási helyre vonatkozó adatok, a mérés és a fogyasztásmérők adatainak tárolására, védelmére vonatkozó információtechnológia és egyéb kapcsolódó tárgyi eszközök, valamint
- d) az energetikai adatszolgáltató platform magyarországi telephelyen tárolt eszközei esetében
- da) az adatgyűjtéshez szükséges adatgyűjtő rendszerek,
 - db) az adatgyűjtéshez szükséges informatikai rendszerek,
 - dc) a felhasználási helyre vonatkozó adatok, valamint a háztartási méretű kiserőmű nem elszámolási célú adatainak tárolására, védelmére vonatkozó információtechnológia és egyéb kapcsolódó tárgyi eszközök.”

(2) A Vet. Vhr. 90. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (2) bekezdés b) pont be) és bf) alpontjában c) és d) pontjában, valamint a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell a tulajdonjoggal rendelkezni, ha a tevékenység végzését vagy az adat tárolását vagy védelmét a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló törvény szerinti felhőalapú számítástechnikai szolgáltatás biztosítja. E körben a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatás igénybevétele kiszervezésnek minősül, és ahhoz a Hivatal előzetes jóváhagyása szükséges.”

25. § A Vet. Vhr. 112/D. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az elosztó a VET 119/B. § (2) bekezdése szerinti kábelcsere-ütemezési tervet az alábbi szempontok alapján állítja össze:]

„e) a helyi önkormányzat álláspontja.”

26. § A Vet. Vhr. 112/E. §-a és 112/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„112/E. § (1) A REMIT megfelelési eljárásban, a REMIT 3. cikk (4) bekezdés b) pontja, 4. cikk (2) bekezdése, 5a. cikk (1)–(2) bekezdése, 5a. cikk (3) bekezdése, 7c. cikk (1) bekezdése, 8. cikk (1)–(5) bekezdése, 9. cikk (1), (4) és (5) bekezdése, valamint a VET. 114/B. §-ában meghatározott jogsértés megállapítása esetén a VET-ben megállapított mérlegelési szempontok mérlegelésével kiszabható közigazgatási bírság összege minimum egymillió Ft, maximum a jogsértést megvalósító jogi személy jogsértést megelőző üzleti év bruttó árbevételének 1%-a. Megelőző évi számszerűsíthető árbevétel hiányában minimum egymillió forint, maximum százmillió forint.

(2) A REMIT megfelelési eljárásban, a REMIT 15. cikkében meghatározott jogsértés megállapítása esetén, illetve REMIT piacintegritási eljárásban a REMIT 4. Cikk (1) bekezdésében meghatározott jogsértés megállapítása esetén a VET-ben megállapított mérlegelési szempontok mérlegelésével kiszabható közigazgatási bírság összege minimum kettőmillió Ft, maximum a jogsértést megvalósító jogi személy jogsértést megelőző üzleti év bruttó árbevételének 2%-a. Megelőző évi számszerűsíthető árbevétel hiányában minimum kettőmillió forint, maximum kétszázmillió forint.

(3) A REMIT piacintegritási eljárás során kiszabható közigazgatási bírság mértéke a REMIT 3. és 5. cikkében meghatározott jogsértés megállapítása esetén, minimum ötmillió Ft, maximum

a jogsértést megvalósító jogi személy jogsértést megelőző üzleti év bruttó árbevételének 15%-a. Megelőző évi számszerűsíthető árbevétel hiányában minimum ötmillió Ft, maximum kétmilliárd forint.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a közigazgatási bírság összege akkor haladhatja meg az érintett jogi személy jogsértést megelőző üzleti év bruttó árbevételének 15%-át, amennyiben az érintett jogi személy közvetlenül vagy közvetve pénzügyi előnyhöz jutott a jogsértésből, és az számszerűsíthető, ebben az esetben a közigazgatási bírság összege az elért pénzügyi előnnyel megegyező mértékű.

(5) A kiszabható közigazgatási bírság felső határa az (1)–(3) bekezdéstől eltérően az elért árfolyamnyereség vagy elkerült árfolyamveszteség négyszáz százaléka, ha az árfolyam-különbözet mértéke tételesen kimutatható, és az magasabb, mint az (1)–(3) bekezdésekben meghatározott bírságtétel felső határa. Ilyen esetben a bírság összege az elért pénzügyi előnnyel megegyező mértékű.

112/F. § (1) A nem természetes személynek a 112/E. § (1) bekezdése szerint közigazgatási bírsággal sújtott tevékenységében érdemben közreműködő természetes személlyel szemben a VET-ben megállapított szempontok mérlegelésével kiszabható közigazgatási bírság összege – a piaci szereplővel szembeni közigazgatási bírság alkalmazásán felül – legalább százezer, de legfeljebb kétszázmillió forint.

(2) A nem természetes személynek a 112/E. § (2) bekezdése szerinti közigazgatási bírsággal sújtott tevékenységében érdemben közreműködő természetes személlyel szemben a VET-ben megállapított szempontok mérlegelésével kiszabható közigazgatási bírság összege – a piaci szereplővel szembeni közigazgatási bírság alkalmazásán felül legalább százezer, de legfeljebb négyszázmillió forint.

(3) A nem természetes személynek a 112/E. § (3) bekezdése szerinti közigazgatási bírsággal sújtott tevékenységében érdemben közreműködő természetes személlyel szemben a VET-ben megállapított szempontok mérlegelésével kiszabható bírság összege – a piaci szereplővel szembeni közigazgatási bírság alkalmazásán felül – legalább százezer, de legfeljebb kétmilliárd forint.

(4) A természetes személyekkel szemben kiszabható közigazgatási bírság összege nem lehet több, mint az érintett természetes személy a jogsértés évét mint tárgyévet megelőző, személyi jövedelemadó-bevallással igazolt bruttó jövedelmének 20%-a. Kivételt képez, ha az érintett természetes személy közvetve vagy közvetlenül pénzügyi előnyhöz jutott a jogsértésből, és az számszerűsíthető. Ebben az esetben a bírság összege az elért pénzügyi előnnyel megegyező mértékű.

(5) Számszerűsíthető, igazolt, megelőző évi bruttó jövedelem hiányában a bírság összege minimum százezer, maximum kétmilliárd forint.”

2. § A Vet. Vhr. 112/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„112/G. § (1) Eljárási bírság VET 112. §-a szerinti megállapítása esetén, az eljárási bírság napi összege jogi személyek esetében legfeljebb az eljárási bírságot kiszabó végzés meghozatalát megelőző üzleti évben elért bruttó árbevétel egy napra jutó összegének három százaléka, természetes személy esetében legfeljebb az előző évben személyi jövedelemadó-bevallással igazolt bruttó jövedelem egy napra jutó összegének két százaléka.

(2) Megállapítható árbevétel hiányában az eljárási bírság legkisebb összege nem természetes személy esetében ötvétezer forint, természetes személy esetében tízezer forint, legmagasabb összege nem természetes személy esetében tízmillió forint, természetes személy esetében ötmillió forint.

(3) A bírságok összegének meghatározásakor a bruttó árbevételt a határozat meghozatalát megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló alapján kell meghatározni. Ha a vállalkozás működési ideje az adott évben egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni. Ha a döntés meghozatalát megelőző üzleti évben elért bruttó árbevételéről nem áll rendelkezésre hiteles adat, az utolsó hitelesen lezárt üzleti év bruttó árbevétele az irányadó. Beszámolóval nem rendelkező, újonnan alapított jogi személy esetében az eljárás megindításának évére vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányában a jogi személy által a Hivatal felhívására közölt,

a számvitelről szóló törvénynek a közbenső mérleg készítésére vonatkozó szabályai szerint az eljárás megindításának napjával mint fordulónappal kiszámított bruttó árbevételt kell figyelembe venni.

(4) A bírságok az árképzésnél költségnövelő tényezőként nem vehetőek figyelembe.”

28. § A Vet. Vhr. 124. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„124. § E rendeletnek a villamosenergia tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 466/2024. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) módosított 14/B. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségét az elosztó a 2024. január 1-jét megelőző elszámolások alapján

a) az egy fogyasztásmérő-berendezéssel rendelkező felhasználási hely tekintetében 2025. január 31-ig,

b) a több fogyasztásmérő-berendezéssel rendelkező felhasználási hely tekintetében 2025. december 31-ig köteles végrehajtani.”

29. § A Vet. Vhr. 125. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„125. § (1) E rendeletnek a Módr1.-gyel módosított 14. § (2) bekezdése, 18. § (1) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 8.1. pont q) alpontja tekintetében azon okosmérővel rendelkező elszámolási pontot, amely esetében az okosmérő felszerelése nem a 14/B. § alapján történt, úgy kell tekinteni, mintha nem rendelkezne távlelővható mérővel.

(2) 2026. december 31-ig a 14/B. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak kizárólag abban az esetben alkalmazhatók, ha a fogyasztásmérő-berendezés nem olyan felhasználói áramkör fogyasztását méri, amely az RHD rendelet szerint külön mért felhasználói áramkörnek minősül.

(3) Azon okosmérővel rendelkező elszámolási pontot, amely tekintetében a (2) bekezdés értelmében okosmérő felszerelésére nem lenne mód, 2026. december 31-ig úgy kell tekinteni, mintha nem rendelkezne távlelővható mérővel.

(4) E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 5. § (5b) bekezdését és 14/B. § (3a) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(5) A 2024. december 20. és 2024. december 31. között felszerelt okosmérővel rendelkező elszámolási pontot 2025. január 31. napjáig úgy kell tekinteni, mintha nem rendelkezne okosmérővel.”

30. § A Vet. Vhr. a következő 128/A. és 128/B. §-sal egészül ki:

„128/A. § E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 8. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást az elosztó hálózati engedélyes első alkalommal a Módr1. hatálybalépését követő 30 napon belül teljesíti.

128/B. § E rendelet Módr1.-gyel megállapított 21/D. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség 2026. május 31. napja előtti megsértésére hivatkozva az aktív felhasználóval szemben hátrányos jogkövetkezmény nem alkalmazható.”

31. § (1) A Vet. Vhr. 130. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

„h) az (EU) 2018/2001 irányelvnek, az (EU) 2018/1999 rendeletnek és a 98/70/EK irányelvnek a megújuló energiaforrásokból előállított energia előmozdítása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2023/2413 irányelv 16f. cikkének”

(való megfelelést szolgálja.)

(2) A Vet. Vhr. 130. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(E rendelet)

„f) az 1227/2011/EU és az (EU) 2019/942 rendeletnek a nagykereskedelmi energiapiacra az Unió piaci manipulációval szembeni védelmének javítása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2024/1106 2024. április 11-i európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(*végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.*)

- 32. § (1) A Vet. Vhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) A Vet. Vhr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) A Vet. Vhr. 4. számú melléklet a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) A Vet. Vhr. a 4. melléklet szerinti 12/b. számú melléklettel egészül ki.
- (5) A Vet. Vhr. 15. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) A Vet. Vhr. a 6. melléklet szerinti 22/a. számú melléklettel egészül ki.

33. § A Vet. Vhr.

- a) 1. § (1) bekezdés 18. pontjában a „profiljára” szövegrész helyébe a „szokásaira” szöveg,
- b) 4. §-ában az „átveszi azzal, hogy az 5. § (5c) bekezdése szerinti, idősoros elszámolással rendelkező” szövegrész helyébe a „– a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjének kérése esetén – átveszi, azzal, hogy az 5. § (5c) bekezdése szerinti, távlehívható fogyasztásmérővel rendelkező” szöveg,
- c) 14/B. § (3) bekezdésében az „A 16. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az elosztó” szövegrész helyébe az „Az elosztó” szöveg,
- d) 14/B. § (6) bekezdésében a „profil alapú elszámolásból való kikerülésére” szövegrész helyébe a „menetrendezésére” szöveg,
- e) 16. § (2) bekezdésében a „távlehívható fogyasztásmérőt” szövegrész helyébe az „okosmérőnek nem minősülő távlehívható fogyasztásmérőt” szöveg,
- f) 18. § (1) bekezdésében az „A profil elszámolású felhasználót” szövegrész helyébe az „A távlehívható fogyasztásmérővel nem rendelkező elszámolási pontot” szöveg,
- g) 21/A. § (2a) bekezdésében az „A távlehívható mérő kiolvasásának” szövegrész helyébe az „A távlehívható fogyasztásmérő mérési adatai távlehívásának” szöveg,
- h) 21/A. § (4) bekezdésében az „A profil alapú felhasználó esetén” szövegrész helyébe az „A távlehívható fogyasztásmérővel nem rendelkező elszámolási pont esetén” szöveg,
- i) 65. § (1) bekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „15%” szöveg,
- j) 112/B. § (1) bekezdésében a „kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti” szövegrész helyébe a „magyar építészetéről szóló törvény szerinti” szöveg lép.

34. § Hatályát veszti a Vet. Vhr.

- a) 1. § (1) bekezdés 12. pontja,
- b) 5. § (5f) bekezdése
- c) 11/B. §-a,
- d) 19. §-a,
- e) 46. § (2) bekezdés fa) alpontjában az „a rendelkezésre álló szabad hálózati kapacitás közzétételének rendjéről,” szövegrész,
- f) 81. §-át követő (A VET 90/B. §-ához) alcíme,
- g) 87. § (3) bekezdése;
- h) 2. számú melléklet 2.1. alpont d) pontjában a „ , vagy” szövegrész

3. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

35. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Amennyiben a VET 136. § (1a) bekezdésében foglalt kérelem alapos, a Hatóság hivatalból intézkedik a külterületet érintő és használaton kívüli légvezeték megszüntetése érdekében.”

4. A közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 216/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

36. § Nem lép hatályba a közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 216/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdése,

b) 4. § (8) bekezdése.

5. A FEAk Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott közfeladatokról szóló 369/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

37. § (1) A FEAk Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott közfeladatokról szóló 369/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 369/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet] a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti energetikai adatszolgáltató platform működtetőjének a FEAk Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.”

(2) A 369/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet 4/A. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.”

6. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3–6. §, a 8–10. §, a 12–17. §, a 21–25. §, a 28–31. §, a 32. § (1)–(5) bekezdése, a 33. §, a 34. §, a 3. alcím és az 5. alcím, valamint az 1–5. melléklet 2025. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 26. § és a 27. § 2025. január 15. napján lép hatályba.

(4) A 7. §, a 11. §, a 18–19. §, a 32. § (6) bekezdése és a 6. melléklet 2025. július 1. napján lép hatályba.

(5) A 20. § 2025. szeptember 1. napján lép hatályba.

39. § (1) Ez a rendelet

a) az (EU) 2018/2001 irányelvnek, az (EU) 2018/1999 rendeletnek és a 98/70/EK irányelvnek a megújuló energiaforrásokból előállított energia előmozdítása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2023/2413 irányelv 16f. cikkének,

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i 2019/944/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az 1227/2011/EU és az (EU) 2019/942 rendeletnek a nagykereskedelmi energiapiacra az Unió piaci manipulációval szembeni védelmének javítása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2024/1106 2024. április 11-i európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

40. § A 37. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor
s. k., miniszterelnök

1. melléklet a 466/2024. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Vet. Vhr. 1. számú melléklet 4. pontja a következő 4.12. alponttal egészül ki:

„4.12. A 4.11. alpontban foglaltaktól eltérően szaldó elszámolás esetében a részszámla statisztikai elemzéssel (becsléssel) megállapított villamosenergia-mennyiségen alapul.”

2. melléklet a 466/2024. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 2.1. alpontjának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az alpont a következő f) ponttal egészül ki:

(Rendszerhasználói igénybejelentést tesz:)

„e) közvetlen vezeték létesítése esetén a közvetlen vezeték létesítője, valamint

f) az a termelő, aki a VET 39/G. §-a szerint kíván csatlakozni.”

2. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 2.8. alpontjának s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az alpont a következő t) ponttal egészül ki:

(A tájékoztatónak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:)

„s) okosmérő esetén az okosmérő teljes körű funkciói és interoperabilitás jellemzőit, az okosmérővel elérhető szolgáltatásokat, az okosmérővel való mérés várható előnyeit, közérthető módon megfogalmazva, valamint

t) a rugalmas csatlakozás biztosításának műszaki feltételeit, amennyiben a hálózati engedélyes így tudja biztosítani a csatlakozást.”

3. A Vet. Vhr. 2. számú mellékletének 5. pontja a következő 5.9. alponttal egészül ki:

„5.9. Amennyiben a 2.1. alpont f) pont szerinti igény estében az igénybejelentő a hálózati engedélyes tájékoztatójában foglaltakat elfogadta és a csatlakozási díjat megfizette, a csatlakozási díj megfizetését követően a hálózati csatlakozási szerződésben részes felek a hálózati csatlakozási szerződést a hálózati engedélyes tájékoztatójában foglaltak szerint módosítják.”

4. A Vet. Vhr. 2. számú mellékletének 6.1. alpontjának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: *(A rendszerhasználóval kötött hálózati csatlakozási szerződésnek a következőket kell tartalmaznia:)*

„f) csatlakozási pontonként a betáplálásra és vételezésre rendelkezésre álló teljesítményt, rugalmas csatlakozás esetén a betáplálás vagy vételezés igénybevételének feltételrendszerét;”

5. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 8.1. alpont g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hálózathasználati szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:)

„g) csatlakozási pontonként a betáplálásra vagy vételezésre rendelkezésre álló teljesítményt, rugalmas csatlakozás esetén a betáplálás vagy a vételezés igénybevételének feltételrendszerét, továbbá

felhasználás esetén a lekötött teljesítményt, a szolgáltatott villamos energia műszaki jellemzőit, a nyújtott szolgáltatás minőségi jellemzőit, valamint a teher-újraelosztás elosztó általi alkalmazásának feltételeit és a rendszerhasználó által nyújtott elosztói rugalmassági szolgáltatások feltételeit;”

6. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 8.1. alpont q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az alpont a következő r) ponttal egészül ki:

(A hálózathasználati szerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:)

„q) profil elszámolású rendszerhasználó által a mérlegkör-felelős felé való elszámoláshoz alkalmazandó profil meghatározását, valamint

r) a termelői vezeték üzemeltetőjének a nyilatkozatát arról, hogy a termelői vezetéken csatlakoztatott erőmű a közcélú hálózat csatlakozási pontján a VET 39/G. §-a szerinti megállapodás alapján mekkora teljesítményt vehet igénybe.”

7. A Vet. Vhr. 2. számú melléklet 14.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„14.8. Az elosztó a rendszerhasználó kérése esetén annak költségére az adott felhasználási helyen – a legkisebb költség elvével összhangban kiválasztott – távlelőhető fogyasztásmérőt szerel fel.”

8. A Vet. Vhr. 2. számú mellékletének „18. Elszámolás szerződés nélküli vételezés esetén” alcíme helyébe a következő alcím lép:

„18. Elszámolás szerződés nélküli fogyasztás vagy betáplálás esetén”

9. A Vet. Vhr. 2. számú mellékletének 18. alcíme a következő 18.9. alponttal egészül ki:

„18.9. Ha a rendszerhasználó hatályos villamosenergia-értékesítési szerződés nélkül táplál be villamos energiát a hálózati engedélyes hálózatára, akkor a hálózati engedélyes a rendszerhasználóval szemben a 19.13. alpont c) pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza, illetve a rendszerhasználó az általa betáplált villamos energia után ellentételezésre nem jogosult.”

10. A Vet. Vhr. 2. számú mellékletének 19.7. alpont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hálózati engedélyes részéről a hálózathasználati szerződés megszegésének minősül, ha)

„a) nem értesíti az érintett rendszerhasználót az üzletszabályzatban vagy a hálózathasználati szerződésben meghatározott időben és módon a közcélú hálózaton elvégzendő tervezhető karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról,”

11. A Vet. Vhr. 2. számú mellékletének 19.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„19.9. A rendszerhasználó részéről a hálózathasználati szerződés megszegésének minősül, ha:

a) a szerződésben meghatározott rendelkezésre álló vagy lekötött teljesítményt egy adott csatlakozási pont vonatkozásában túllépi,

b) a hálózati engedéllyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget,

c) a szerződésben meghatározott felhasználási helyen a magánvezeték létesítésére, üzemeltetésére vagy a továbbadásra vonatkozó szabályokat megszegi,

d) a szerződésben foglalt adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget,

e) szabálytalanul vételez, így

ea) a fogyasztásmérő-berendezés, a túláramvédelmi berendezés vagy a fogyasztásmérő-berendezésen vagy túláramvédelmi berendezésen elhelyezett nyomóbélyegzővel lezárt zárópecsét vagy egyéb jogi zár (a továbbiakban együtt: plomba) sérülését nem jelentette be,

eb) a fogyasztásmérő-berendezésen vagy túláramvédelmi berendezésen elhelyezett plomba vagy a fogyasztásmérő-berendezés megrongálásával méretlen villamosenergia-vételezést tesz lehetővé,

ec) a fogyasztásmérő-berendezés megrongálásával méretlen villamos energiát vételez,

ed) a fogyasztásmérő-berendezés megkerülésével méretlen villamosenergia-vételezést tesz lehetővé,

ee) a fogyasztásmérő-berendezés megkerülésével méretlen villamos energiát vételez, vagy

- ef) önkényes visszakapcsolással vételez,
- f) a fogyasztásmérő-berendezés, a mérési rendszer, a túláramvédelmi berendezés ellenőrzését, a hibás fogyasztásmérő-berendezés, a mérési rendszer, a túláramvédelmi berendezés javítását, hitelesítési vagy egyéb cseréjét, vagy a fogyasztásmérő-berendezés leolvasását a hálózathasználati szerződésben előírtak szerint a hálózati engedélyes részére nem teszi lehetővé, vagy – ha erre megállapodás a felhasználót kötelezi – ezek javításáról vagy a cseréjéről nem gondoskodik,
- g) a felhasználási helyen olyan fogyasztásmérő-berendezés üzemel, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik, és megállapodás vagy jogszabály alapján annak hitelesítésére a felhasználó köteles,
- h) a műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezeték, felhasználói berendezést használ, vagy azokat az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyónbiztonságra veszélyes módon használja,
- i) a hálózathasználati szerződésben vagy az elosztó üzletszabályzatában foglalt kötelezettségét megsérti,
- j) a rendszerhasználó villamos energia vásárlási szerződés nélkül vételez vagy értékesítési szerződés nélkül betáplál a hálózati engedélyes hálózatára, vagy ha nem rendelkezik mérlegkör tagsággal,
- k) szabálytalanul betáplál oly módon, hogy
- ka) rendelkezésre álló teljesítmény nélkül betáplál,
 - kb) rendelkezésre álló teljesítményt meghaladó mértékben betáplál,
 - kc) az alkalmazott berendezésre vonatkozóan szabálytalan védelmi beállítást alkalmaz,
 - kd) hálózati engedélyes engedélyéhez kötött eszköz esetében olyan berendezést alkalmaz, ami nem szerepel a hálózati engedélyes által engedélyezett eszközök listájában,
 - ke) az erőművet vagy villamosenergia-tárolót a hálózati csatlakozási szerződés módosítása nélkül a hálózatra csatlakoztatja vagy bővíti.”

12. A Vet. Vhr. 2. számú mellékletének 19.11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„19.11. Ha a rendszerhasználó a szabálytalan vételezés vagy betáplálás tényét vitatja, a hálózati engedélyes köteles a fogyasztásmérő-berendezés kötelező szakértői vizsgálatát igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel elvégeztetni.”

13. A Vet. Vhr. 2. számú mellékletének 19.13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„19.13. Szabálytalan vételezés vagy betáplálás esetén a hálózati engedélyes által alkalmazható jogkövetkezmények:

- a) a 19.9. alpont e) pont ea) alpontja esetére kártérítési igény érvényesítése, továbbá a szolgáltatás felfüggesztése, ha a hiteles mérés feltételei a helyszínen nem állíthatók helyre,
- b) a 19.9. alpont e) pont eb)–ef) alpontja esetére kötbér érvényesítése, továbbá a szolgáltatás felfüggesztése, ha a hiteles mérés feltételei a helyszínen nem biztosíthatók,
- c) a 19.9. alpont j) és k) pont esetére kötbér, illetve kártérítési igény érvényesítése, továbbá a szolgáltatás felfüggesztése, ha a szerződésszerű működést a rendszerhasználó a kötbér, illetve kártérítési igény érvényesítése ellenére sem állítja helyre.”

3. melléklet a 466/2024. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Vet. Vhr. 4. számú melléklet 8.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.2. a kérelmező rendelkezik a tevékenység gyakorlásához szükséges, a kérelmező nevére szóló végleges környezetvédelmi engedéllyel vagy az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított igazolással arról, hogy a tevékenység környezetvédelmi engedélyhez nem kötött.”

4. melléklet a 466/2024. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„12/b. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Az energetikai adatszolgáltató platform működtetőjére vonatkozó működési engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1. független könyvvizsgáló által ellenőrzött és tulajdonos által elfogadott üzleti terv,
2. utolsó három üzleti év beszámolója, amennyiben a gazdasági társaság cégbejegyzésének időpontja nem teszi lehetővé három üzleti év beszámolójának benyújtását, akkor az előtársasági időszakról összeállított beszámoló,
3. az alkalmazni kívánt üzletszabályzat tervezetének szövege, beleértve a 21/D. § (2) bekezdése szerinti szerződés- vagy megállapodásmintát,
4. az általános biztonsági, minőségi, műszaki, informatikai és adatvédelmi előírásainak szabályozására készített szabályzatának jóváhagyására irányuló kérelem,
5. a háztartási méretű kiserőmű nem elszámolási célú adatgyűjtési rendszer bemutató leírása,
6. a VET 3. § 81. pontja szerinti tényleges tulajdonos bemutatása.”

5. melléklet a 466/2024. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Vet. Vhr. 15. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. A magyarországi székhellyel rendelkező kérelmező esetén, az adóhatóság arra vonatkozó igazolása, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, és az állami adóhatóságnál nem áll fenn köztartozása, külföldi székhellyel rendelkező kérelmező esetén, a székhelye szerinti adóhatóság arra vonatkozó igazolása, hogy a kérelmezőnek nem áll fenn köztartozása.”

6. melléklet a 466/2024. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„22/a. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

A háztartási méretű kiserőművek nem elszámolási célú adatainak gyűjtése

I. A háztartási méretű kiserőmű nem elszámolási célú termelési és üzemeltetési adatainak meghatározása

1. *háztartási méretű kiserőmű termelési teljesítménye (kVA)*: az inverter által leadott kimeneti látszólagos teljesítmény (S) átlagértéke 5 perces bontásban, kVA mértékegységben megadva;
2. *háztartási méretű kiserőmű által termelt villamos energia mennyiség átlagértéke (kWh)*: a háztartási méretű kiserőmű által termelt villamos energia mennyisége 5 perces bontásban, kWh mértékegységben megadva;
3. *a termelt villamos energia mennyiségből a felhasználási helyen saját célra felhasznált energia mennyisége (kWh)*: a háztartási méretű kiserőmű által termelt villamos energia mennyiségéből a felhasználási helyen saját célra felhasznált energia mennyisége 5 perces bontásban, kWh mértékegységben megadva;
4. *a feszültség- és áramerősség értékei fázisonként*: az inverter AC oldali kapcsain fázisonként mért váltakozó áramú feszültség átlagértékek 5 perces bontásban V mértékegységben megadva;
5. *a teljesítmény tényező*: az inverter teljesítmény tényező $\cos(\phi)$ értéke;
6. az inverter azonosító adatai:
 - 6.1. gyártó,
 - 6.2. típus,
 - 6.3. névleges teljesítmény,
 - 6.4. egyedi azonosító (gyári szám),
 - 6.5. üzembe helyezési időpont,

- 6.6. felhasználási hely címe és mérési pont azonosító,
- 6.7. az inverter elhelyezkedése és
- 6.8. az inverter feszültségtartományának beállítása.

II. Az energetikai adatszolgáltató platformot működtető engedélyes és a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője közötti adatkapcsolatra vonatkozó műszaki előírások

1. A háztartási méretű kiserőműhöz kapcsolódó inverter és az energetikai adatszolgáltató platform között az adatok továbbítását lehetővé tevő műszaki megoldások:

a) az energetikai adatszolgáltató platform működtetője által kötött 21/D. § (2) bekezdés szerinti megállapodásban részletezett műszaki megoldás, amely alapulhat a gyártó vagy az energetikai adatszolgáltató platform által kiajánlott interfészen, vagy

b) a háztartási méretű kiserőmű inverterében lévő vagy ahhoz illesztett műszaki berendezés vagy képesség.

2. A háztartási méretű kiserőműhöz kapcsolódó inverter és az energetikai adatszolgáltató platform között az adatok továbbítását lehetővé tevő műszaki megoldásnak biztosítani kell legalább az óránként megvalósított, az adatokat 5 perces bontásban tartalmazó adatküldést.

3. Bármely, az energetikai adatszolgáltató platform működtetője által biztosított megoldás választása esetén biztosítani kell az adatok továbbítását lehetővé tevő internetkapcsolatot, az alábbi feltételekkel:

a) lokális hálózaton keresztül WiFi vagy LAN kommunikációs interfészen keresztül vagy

b) minimum 4G technológiát alkalmazó celluláris rádiós hálózaton keresztül.

4. A 9/G. § (2) bekezdése szerinti háztartási méretű kiserőműhöz kapcsolódó inverter alábbi műszaki jellemzői esetén alkalmazható:

a) amennyiben a háztartási méretű kiserőműhöz kapcsolódó inverter nem tartalmaz beépített WiFi (és/vagy LAN) kommunikációs modult, illetve az inverterhez külsőleg nem csatlakoztatható WiFi (és/vagy LAN) adapter, vagy

b) internet-lefedettség igazolt hiánya vagy igazolt nem megfelelő minősége.

III. A felhasználási hely azonosításához szükséges adatok

1. Mérési pont azonosító
2. Felhasználási hely címe”